

Melilli. Controlli nei cantieri edili, in un caso sanzionate carenze in materia di sicurezza

Controlli in alcuni cantieri edili del territorio mellilese. Dagli accertamenti ispettivi, emersi a carico del titolare irregolarità sulle norme riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro che hanno portato a delle sanzioni amministrative per una somma complessiva di euro 7.452,80 euro.

Lungo lo sviluppo pedonale esterno all'area di lavoro, e delimitato da transenne metalliche, risultavano realizzate passerelle laterali costituite da tavolati lignei per il transito sia dei lavoratori che di terze persone, e tali passi "resi pedonabili" non possedevano sufficienti condizioni di sicurezza per il transito né tantomeno a riguardo vi era documentazione rilasciata da un tecnico abilitato circa la verifica di resistenza.

Inoltre, lungo lo scavo realizzato, risultavano depositati sui cigli del medesimo, materiali incoerenti, senza che fossero adottate misure necessarie per evitare accidentalmente il franamento all'interno dello scavo stesso accettando così il rischio di salute per i lavoratori addetti.

A seguito del controllo, e delle sanzioni, le condizioni di sicurezza sono state ripristinate.